



Servizio Idrico Integrato del
Biellese e Vercellese S.p.A.

Vercelli, 06 FEB. 2012

Prot. 945

OGGETTO: Ondata di gelo
strordinario

INVIATA PEC LEGALMAIL



Ai Comuni
LORO SEDI

CORDAR BIELLA SERVIZI
P.zza Martiri della Libertà
BIELLA

CORDAR VALSESIA
Fraz. Vintebbio
Serravalle

e, p.c.
Prefettura
VERCELLI

Prefettura
BIELLA

Autorità d'Ambito Ottimale n. 2
Via Carducci 4
13100 VERCELLI

A causa delle straordinarie gelate di quest'ultimi giorni, si sono registrate numerosissime problematiche sugli impianti, con tubazioni ghiacciate, valvole scoppiate o bloccate, contatori gelati che stanno provocando non pochi disservizi alle utenze. Inoltre le bassissime temperature hanno ridotto la portata delle sorgenti.

Il personale della scrivente sta lavorando per risolvere nel più breve tempo possibile tali inconvenienti anche se, per talune situazioni estreme, si dovrà attendere l'aumento delle temperature a "ordinari" valori invernali.

Si richiede la massima collaborazione invitando, per quanto possibile, l'utenza a lasciare aperto "un filo d'acqua" dai propri rubinetti, senza eccedere perché, se da un lato, tale accorgimento evita di far gelare gli impianti, dall'altro porta ad un consumo complessivo che, soprattutto nei Comuni alimentati da acqua sorgiva, potrebbe poi risultare eccessivo per l'attuale livello di approvvigionamento.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. ing. Alessandro Iacopino)